

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
evid. č.: 248344.0

**Ulice, číslo:** Družstevní č.p.2


**PSC, místo:** 763 26 Luhačovice

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 1474,8 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,47 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 1008,4 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)


**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Dop.

213



Dop.

242

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

214,610

243,928



## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné: Strp nad 1.PP	<input checked="" type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 4,1  
Zemní plyn: 210,5

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně usporádná							
A							
B		Dop.					
C	Dop.					19 / Dop.	4 / Dop.
D							
E		190					
F							
G	0,98						
Mimořádně neuspokojitelná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>191,33</b>				<b>19,61</b>	<b>3,67</b>

Zpracovatel: Ing. Eva Vlčková  
Kontakt: Dolní Bečva č.p.372, 765 55 Dolní Bečva  
776 204 779/ vlckova-eva@seznam.cz

Osvědčení č.: 1490  
Vyhotoveno dne: 8. 11. 2019  
Podpis: